



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

г. Норильск

№ 4219

«22» февраля 2022 г.

Мною, старшим специалистом первого разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске Козловой Татьяной Владимировной, при проведении плановой проверки в отношении Таймырского муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Дудинская средняя школа № 1» (далее – ТМ КОУ «ДСШ № 1»), место нахождения юридического лица: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Андреевой, д. 4; место осуществления деятельности: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Андреевой, д. 4, ул. Андреевой, д. 2., на основании решения о проведении плановой выездной проверки от 31.02.2022 № 370 (№ 24220041000100527250 контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий), вынесенного начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске А.Ю. Першиным, в ТМ КОУ «ДСШ № 1» выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 23.12.2021 г. № 39887).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю

Таймырскому муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Дудинская средняя школа № 1»:

1. Устранить нарушения требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

1.1. Устранить нарушения требований п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в части обеспечения производства готовых блюд в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологических документах, в том числе технологической карте, технико-технологической карте, технологической инструкции, разработанным и утвержденным руководителем организации или уполномоченным им лицом, с условием соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов (с предоставлением подтверждающих документов в части проведения исследования готовых блюд на содержание основных пищевых веществ (белки, жиры, углеводы), калорийность). Срок исполнения до 22.02.2024 г.

1.2. Устранить нарушения требований п. 8.1.2, таблицы 2 приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в части реализации меню с учетом среднесуточных наборов пищевой продукции для обучающихся в возрасте 7-11, 12 лет и старше лет детей (с предоставлением подтверждающих документов). Срок исполнения до 22.02.2024 г.

1.3. Устранить нарушения требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 в части обеспечения поверхности потолка в помещениях в учебных кабинетах № 102, № 210, № 202, № 207, № 3-04, № 3-03, № 3-09, № 501, раздевалке для мальчиков большого спортивного зала, комнатах интерната № 403, № 404, гладкой, без дефектов и повреждений побелочного слоя. Срок исполнения до 22.02.2024 г.

1.4. Устранить нарушения требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 в части обеспечения поверхности стен в учебных кабинетах № 201, № 210, № 3-03, № 3-09 № 501, кабинета логопеда-дефектолога, туалета лета для девочек на 4, 3 эт., комнате интерната № 416, коридор 4 этажа интерната гладкими, без дефектов и повреждений отделочного слоя. Срок исполнения до 22.02.2024 г.

1.5. Устранить нарушения требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 в части обеспечения поверхности пола в помещениях № 3-09 (библиотека), коридора 4 этажа интерната, комнат № 520, 519, 518, 506, 505, 504, 517, 507, 508, 509, 510 интерната без дефектов и повреждений, позволяющей проведение влажной обработки и дезинфекции. Срок исполнения до 22.02.2024 г.

1.6. Устранить нарушения требований п. 2.4.3., п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 в части обеспечения покрытия столов в учебном кабинете № 4-02 без дефектов, позволяющего проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств; покрытия стульев в учебных кабинетах № 4-10, № 3-09 (библиотека) из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Срок исполнения до 22.02.2024 г.

1.7. Устранить нарушения требований п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 в части обеспечения уборочного инвентаря для уборки туалета на пищеблоке сигнальной маркировкой. Срок исполнения до 22.04.2022 г.

1.8. Устранить нарушения требований п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 в части обеспечения соблюдения гигиенического норматива площади из расчета не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося в учебных классах: 1 «б», 2 «а», 3 «а», 3 «б», 5 «а», 6 «а», 6 «б», 7 «а», 7 «б», 8 «а», 8 «б», 9 «а», 9 «б», 9 «в», 10 «а». Срок исполнения до 22.04.2022 г.

1.9. Устранить нарушения требований п. 172 таб. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в части обеспечения соблюдения гигиенического норматива площади из расчета не менее 4,5 кв.м. на одного воспитанника, проживающего в интернате. Срок исполнения до 22.04.2022 г.

1.10. Устранить нарушения требований п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 в части оборудования защитными бортиками по наружному краю стола демонстрационных столов в учебных кабинетах физики и химии. Срок исполнения до 22.04.2022 г.

1.11. Устранить нарушения требований п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 в части обеспечения унитазов сиденьями в санитарных узлах для обучающихся. Срок исполнения до 22.04.2022 г.

1.12. Устранить нарушения требований п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 в части обеспечения наличия полотенец в санитарных узлах для девочек и мальчиков при раздевалках большого спортивного зала. Срок исполнения до 22.04.2022 г.

1.13. Устранить нарушения требований п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 в части оснащения туалетных кабин туалетной бумагой, умывальных раковин - мылом. Срок исполнения до 22.04.2022 г.

1.14. Устранить нарушения требований п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 в части не допущения использования в одном помещении ламп с разным световым излучением в учебных кабинетах № 204, № 207, № 206, № 307, № 503, большом спортивном зале. Срок исполнения до 22.04.2022 г.

1.15. Устранить нарушения требований п. 2.8.9 . СП 2.4.3648-20 в части наличия источников искусственного освещения (люминесцентных ламп) в неисправном состоянии в учебных кабинетах № 204, № 207, № 306, № 309. большом спортивном зале. Срок исполнения до 22.04.2022 г.

1.17. Устранить нарушения требований п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 в части оснащения крышками контейнеров для мусора ТМ КОУ «Дудинская средняя школа № 1». Срок исполнения до 22.04.2022 г.

1.18. Устранить нарушения требований п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 в части обеспечения проведения ежедневной обработки спортивного инвентаря и матов с использованием мыльно-содового раствора. Срок исполнения до 22.04.2022 г.

1.19. Устранить нарушения требований п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20 в части обеспечения своевременной очистки вытяжных вентиляционных решеток от загрязнений. Срок исполнения до 22.04.2022 г.

1.20. Устранить нарушения требований п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 в части обеспечения отдельного хранения уборочного инвентаря для уборки туалетов от другого инвентаря. Срок исполнения до 22.04.2022 г.

1.21. Устранить нарушения требований п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 в части обеспечения местным освещением рабочих мест обучающихся с компьютером (ноутбуком) с расположением источника местного освещения сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) в кабинете информатики № 4-12 . Срок исполнения до 22.04.2022 г.

1.22. Устранить нарушения требований п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 в части оснащения термометрами для осуществления контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи. Срок исполнения до 22.04.2022 г.

1.23. Устранить нарушения требований п. 3.4.9., п. 3.6.3 СП 2.4.3648-20 в части использования по назначению душевых комнат, расположенных при раздевалках спортивного зала; не допущения хранения в данных помещениях спортивного инвентаря и пр. Срок исполнения до 22.04.2022 г.

1.24. Устранить нарушения требований главы V п. 151, таб. 5.54 п. 15 СанПиН 1.2.3685-21 в части обеспечения нормативного показателя коэффициента пульсации в кабинете № 207 (начальные классы) не более 10 % (с предоставлением подтверждающих документов в части проведения инструментального обследования). Срок исполнения: до 22.02.2024 г.

1.25. Устранить нарушения требований п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20- в части обеспечения не менее 2 комплектов матрасников на спальное место. Срок исполнения: до 22.02.2024 г.

1.26. Устранить нарушения требований п. 4.4.6. СП 2.1.3678-20 в части оборудования умывальника в процедурном кабинете медицинского блока смесителем с бесконтактным управлением. Срок исполнения: до 22.02.2024 г.

1.27. Устранить нарушения требований п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20; гл. VI табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 в части соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к объему образовательной нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов (не должна превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры). Срок исполнения: до 22.02.2024 г.

1.28. Устранить нарушения требований п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20; гл. VI табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 в части соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к обучению в 1 классах (обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый, в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут). Срок исполнения: до 22.02.2024 г.

1.29. Устранить нарушения требований п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 в части обеспечения обучающихся учебной мебелью (столам и стульями) в соответствии с их ростом и возрастом. Срок исполнения: до 22.02.2024 г.

2. Устранить нарушения требований ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

2.1. Устранить нарушения требований п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 2686 СанПиН 3.3686-21 в части отсутствия сведений о вакцинации против гриппа

в предэпидемический период в личной медицинской книжке работника: Кобыжакова Е.Я. Срок исполнения: до 22.02.2024 г.

2.2. Устранить нарушения требований п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 2965. СанПиН 3.3686-21 в части отсутствия сведений о проведении своевременной ревакцинации против дифтерии в личных медицинских книжках работников: Килякова, Краскова, Купцова Симакова. Срок исполнения: до 22.02.2024 г.

2.3. Устранить нарушения требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 761 СанПиН 3.3686-21 в части отсутствия сведений о проведении вакцинации против вирусного гепатита В в личной медицинской книжке: Молчанова Л.Б.; о проведении завершённой вакцинации против вирусного гепатита В в личной медицинской книжке: Кузнецова. Срок исполнения: до 22.02.2024 г.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Дудинская средняя школа № 1» в лице руководителя.

В подтверждение выполнения требований предписания в срок до 22.02.2024 г. представить в адрес Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске информацию, подтверждающую выполнение предписания любым способом быстрой связи: по электронной почте и на бумажном носителе (E-mail: norilsk@24.rospotrebnadzor.ru, факс: 462280).

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Старший специалист 1 разряда
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в г. Норильске

Козлова

Т.В. Козлова

Предписание от 22.02.2022 г. № 4219 направлено ТМ КОУ «ДСШ № 1» по адресу электронной почты: E-mail: taimyr1.1@mail.ru, а также заказным письмом с уведомлением (исх. № 24-06-01/02-452-2022 от 22.02.2022 г).

Предписание от 22.02.2022 г. № 4219 получил: «__» февраля 2022 г. директор ТМ КОУ «ДСШ № 1» Терникова Марина Владимировна

(подпись)