

АКТ
проверки готовности общеобразовательной организации
к 2024/2025 учебному году

составлен «12» августа 2024 года

Полное наименование общеобразовательной организации, год постройки	Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Дудинская средняя школа №1», 1964 год
Юридический и фактический адрес организации, телефон	647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Андреевой, дом 4, телефон 8 (39191) 5-16-97, 647504, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, поселок Усть-Авам, ул. Набережная, дом 7 А, 647504, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, поселок Тухард, ул. Абрикосовая, дом 8, помещение 5.
Фамилия, имя, отчество руководителя	Терникова Марина Владимировна

В соответствии с Распоряжением Администрации ТДНМР от 07.06.2024г. № 523-а «О подготовке общеобразовательных организаций Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района к 2024/2025 учебному году» проверка проводилась комиссией, в составе:

Друппова Татьяна Александровна	заместитель Главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по вопросам образования и культуры – начальник Управления образования, председатель муниципальной комиссии
члены комиссии:	
Аксютин Элиза Исаевна	заместитель заведующего отделом ресурсного и материально-технического обеспечения Управления образования Администрации муниципального района
Белых Вера Николаевна	Заместитель начальника ОУУП и ПДН ОМВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району, подполковник полиции (по согласованию)
Большакова Надежда Васильевна	начальник отдела образовательных учреждений сельского поселения Хатанга Управления образования Администрации муниципального района (в части образовательных организаций с.п. Хатанга)
Донченко Екатерина Николаевна	Начальник ПЦО ОВД младший лейтенант полиции отдела вневедомственной охраны по ТДНР – филиала «ФГКУ УВО ВНГ РФ по Красноярскому краю» (по согласованию)
Иванова Галина Анатольевна	руководитель группы хозяйственно-эксплуатационного обеспечения Управления образования Администрации муниципального района
Жестянкин Станислав Владимирович	Старший государственный инспектор безопасности дорожного движения отделения Госавтоинспекции Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району (по согласованию)
Тюкпиеков Евгений Арсентьевич	Государственный инспектор дорожного надзора отделения Госавтоинспекции Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району (по согласованию)

Трофимов Антон Николаевич	заместитель начальника отдела вневедомственной охраны по ТДНР – филиала «ФГКУ УВО ВНГ РФ по Красноярскому краю» старший лейтенант полиции (по согласованию)
Шопин Андрей Анатольевич	заместитель Главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по общим вопросам - начальник Управления по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района

По результатам проверки комиссией установлено следующие:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса РФ):	Устав Таймырского муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Дудинская средняя школа №1», зарегистрирован в Межрайонной ИФНС № 25 по Красноярскому краю 17.11.2014 г.».
2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя (здания)	Свидетельство о государственной регистрации права серия 24 и ЕЗ № 492717, свидетельство о государственной регистрации права серия 24 ЕЗ № 492715 от 04.07.2007 г., на правах оперативного управления
3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)	Свидетельство о государственной регистрации права серия 24 ЕИ № 012754 от 19.01.2009 г.
4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной (№ лицензии, кем выдана, на какой срок, какие реализуются виды общеобразовательных программ)	Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы, выдана "04" марта 2015 г., серия 24 ЛО1, N0001032, регистрационный номер 7879-л, Министерство образования и науки Красноярского края, срок действия лицензии - <u>бессрочно</u> .
- Предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные) -	Дополнительные образовательные услуги не предоставляются
5. Наличие материально -технической базы и оснащенности образовательного процесса	Укомплектовано 100 %
6. Наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря, его состояние	Спортивных залов – 2, тренажерный зал -1, состояние спортивного оборудования, инвентаря – удовлетворительное.
7. Укомплектованность штатов (если недостает педагогических работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов)	Укомплектовано 100 %
8. В 2024/2025 учебному году	классов 21 обучающихся 465 из них: - в 1 смену обучается классов 21 обучающихся - 465 посёлок Тухард: классов 4 обучающихся -10 из них:

	- в 1 смену обучается классов 4 обучающихся -10 посёлок Усть-Авам: классов 9 обучающихся -55 из них: - в 1 смену обучается классов 9 обучающихся - 55
9. Техническое состояние здания	Техническое состояние зданий ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1» (Технический отчет обследования технического состояния строительных конструкций и грунтового основания №1013/23 от 30.11.2024 г.) – согласно отчета – работоспособное техническое состояние; - филиал ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1» «Малокомплектная школа-детский сад п. Усть-Авам», филиал ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1» «Малокомплектная школа п. Тухард» - удовлетворительное
10. Наличие актов плановых и внеплановых осмотров согласно ВСН 58-88 (р)	Имеются акты осмотра зданий и сооружений: - №1 от 22.04.2024, № 2 от 15.05.2024г. №3 от 13.06.2024 г., №4 от 29.07.2024 г. ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1»; - филиал ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1» «Малокомплектная школа-детский сад п. Усть-Авам» №1 от 22.04.2024, № 2 от 29.07.2024г., - филиал ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1» «Малокомплектная школа п. Тухард» №1 от 22.04.2024, № 2 от 31.05.2024 г.
11. Проведение ремонтных работ капитального характера (наименование, подрядная организация)	Не проводилось
12. Проведение ремонтных работ текущего характера (наименование, подрядная организация)	Проводились косметические ремонты собственными силами
13. Состояние территории, закрепленной за общеобразовательной организацией	Состояние территорий ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1», филиал ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1» «Малокомплектная школа-детский сад п. Усть-Авам», филиал ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1» «Малокомплектная школа п. Тухард» - удовлетворительное
14. Обеспечение мер безопасности (в том числе обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия)	Территория и здание учреждений в п. Тухард и Усть-Авам находятся под видеонаблюдением, в зданиях школ имеется АПС, также установлена система тревожной сигнализации. В г. Дудинка установлена объектовая станция передачи «Стрелец-Мониторинг», система тревожной сигнализации, система централизованного наблюдения за объектом и реагирования на тревожные сообщения по средствам телефонной связи, турникет, арочный металлодетектор. Физическая охрана – частная и сторож. В учреждениях разработаны планы эвакуации, инструкции и памятки по действиям сотрудников

	в ЧС. С учащимися, воспитанниками и персоналом учреждения регулярно проводятся инструктажи о порядке действий в случае возникновения внештатных ситуаций.
15. Состояние антитеррористической и противокриминальной защищенности общеобразовательной организации, в том числе:	
- наличие Паспорта безопасности объекта	Имеется в наличии Паспорт безопасности зданий ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1», филиала ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1» от 12.03.2024 г. «Малокомплектная школа-детский сад п. Усть-Авам» от 15.11.2022г. , филиала ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1» «Малокомплектная школа п. Тухард» от 15.11.2022 г.
- обеспечение доступности зданий и сооружений общеобразовательной организации для инвалидов и маломобильных групп населения	Доступность зданий и сооружений обеспечивается: Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования от 23 июля 2021 года. В наличии кнопка вызова (центральный вход), гусеничный подъемник, маркировка дверных блоков, тактильные пиктограммы, поручни для раковины со стойками, пристенные поручни двойные, локтевой смеситель в туалете на 1 этажа в ТМКОУ «Дудинская средняя школа №1».
- организация мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций	Проводятся согласно ежегодного плана. Приказ «О назначении ответственных лиц за антитеррористическую защищенность» № 54/5 от 05.04.2024 г., «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность» № 02/5 от 11.01.2024 г. Журналы инструктажей по пожарной безопасности, антитеррористической безопасности. Повышении квалификации руководителей и ответственных лиц по «Обучение мерам ПБ для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственным за обеспечение ПБ, в том числе в обособленных структурных подразделениях «Гражданской обороне организаций и защиты от чрезвычайных ситуаций», «Мероприятия по организованному вывозу или выводу населения, перемещения материальных и культурных ценностей из опасных районов, зон чс в безопасные районы.
16. Наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов	В г. Дудинка школа укомплектована пожарными кранами, рукавами, огнетушителями (34 шт. ОП-4, ОП-5), п. Усть-Авам (11 шт - ОП-4, ОП-5) и п. Тухард укомплектованы огнетушителями (4 шт.- ОП-5) и противопожарными щитами, установлен ящик с песком на запасном пожарном выходе из здания школы
17. Наличие и размещение наглядной	Имеется стенды «Безопасность дорожного

агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и умений действовать на случай возникновения чрезвычайных ситуаций	движения», «Терроризм - угроза обществу», «Пожарная безопасность», «Уголок гражданской защиты» в зданиях ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1», филиале ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1» «Малокомплектная школа-детский сад п. Усть-Авам», филиале ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1» «Малокомплектная школа п. Тухард»
18. Работоспособность и обеспечение обслуживания системы автоматической пожарной сигнализации	Обеспечивается: МК №3/24-У от 09.01.2024 г.- исполнитель ООО «Щит» (г. Дудинка), МК №4/24-У от 09.01.2024 г.- исполнитель ИП Лой В.П. (п. Тухард), МК №5/24-У от 09.01.2024 г.- исполнитель ИП Лой В.П. (п. Усть-Авам)
19. Укомплектование рабочих мест средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и инструментом (для организаций с круглосуточным пребыванием детей)	-
20. Наличие не исполненных предписаний надзорных органов (указать в части чего и причины не исполнения)	Не имеется
21. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся	КГБУЗ «ТМБ» договор на медицинское обслуживание детей № 1-Б от 20 марта 2023 года (ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1»), №2-Б от 20 марта 2023 (филиалы «Малокомплектная школа-детский сад п. Усть-Авам», «Малокомплектная школа п. Тухард»)
22. Наличие столовой или буфета:	Функционирует столовая
- Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов и цехов, участков, обеспеченность посудой	Соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам, обеспеченность посудой 100%
- Организация питьевого режима	Питьевые фонтанчики -в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1, в филиалах ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1» «Малокомплектная школа-детский сад п. Усть-Авам», филиала ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1» «Малокомплектная школа п. Тухард» - бутилированная вода.
23. Готовность организации к работе в осенне-зимний период. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.) ее состояние	В ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1», филиала ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1» «Малокомплектная школа-детский сад п. Усть-Авам», филиала ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1» «Малокомплектная школа п. Тухард» - удовлетворительное.
24. Обеспеченность топливом в % к плану готовой потребности, его хранение (только у кого котельные)	Не требуется, в связи с отсутствием собственных котельных в филиалах учреждения
25. Проверка замеров сопротивления изоляции электросети (дата и номер акта)	Технический отчет № 1 от 27.06.2024г. (г. Дудинка), №2 от 02.07.2024 г. (п. Усть-Авам), №3 от 01.07.2024 г. (п. Тухард)
26. Проведение своевременного и качественного технического	Обеспечивается МК №16/24-У от 09.01.2024 г.- исполнитель ООО «Сияние», МК №147/24-У от

обслуживания, ремонта, испытаний энергооборудования (котлы, вспомогательное оборудование котельных установок, холодильные установки, насосы и т.д.)	31.07.2024 г.- исполнитель ИП Жукова Ю.А., МК №29/24-У от 09.01.2024 г.- исполнитель АО «Таймырбыт» (г. Дудинка), МК №31/24-У, 32/24-У от 09.01.2024 г.- исполнитель АО «Норильстангаз» (п. Тухард), МК №129/24-У от 27.05.2024 г., МК №140/24-У от 11.06.2024 г. исполнитель ООО «Потапово (п. Усть-Авам)
27. Наличие и состояние:	
- Водоснабжения	АО «Таймырбыт» - централизованное, состояние удовлетворительное (г. Дудинка). В филиале ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1» «Малокомплектная школа-детский сад п. Усть-Авам» - подвоз воды осуществляет ООО «Потапово». В филиале ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1» «Малокомплектная школа п. Тухард» централизованное (АО «Норильсктрансгаз»)- состояние удовлетворительное.
- Электроснабжения	АО «НТЭК» - централизованное, состояние удовлетворительное (г. Дудинка); ООО «Потапово» - централизованное, состояние удовлетворительное (г. Дудинка) п. Усть-Авам, АО «Норильсктрансгаз» - централизованное, состояние удовлетворительное (п. Тухард)
- Канализации	АО «Таймырбыт» - централизованное, состояние удовлетворительное (г. Дудинка), АО «Норильсктрансгаз» - централизованное, состояние удовлетворительное (п. Тухард), Система ЛОС- состояние удовлетворительное (п.Усть-Авам)
- Вентиляции	В ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1», филиала ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1» «Малокомплектная школа-детский сад п. Усть-Авам» - удовлетворительное. В филиале ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1» «Малокомплектная школа п. Тухард» - отсутствует
28. Анализ результатов оценки готовности общеобразовательной организации и устранения нарушений, выявленных в ходе ее проведения к началу предыдущего года	В ходе проверки готовности общеобразовательной организации к 2023/2024 учебному году были выявлены помещения не попадающие в зону видеонаблюдения (горячий цех пищеблока и актовый зал) и недостаточная защита запасных выходов в случае нападения террориста на образовательное учреждение. Комиссией было рекомендовано установить охранную сигнализацию на запасные выходы и камеры в актовый зал и горячий цех пищеблока. В связи с этим, чтобы обеспечить антитеррористическую защищенность ОУ были заключены муниципальные контракты с ООО «ЩИТ» на проведение данных работ. Установлены 2 видеокамеры: в горячий цех пищеблока и актовый зал, установлена охранная






	сигнализация на запасные выходы здания школы и пищеблока, склада, тепlopункта, электрощитовой
29. Соблюдение требований к работникам и их подготовке	Образование сотрудников школы соответствует занимаемой должности. Административно-управленческий персонал, педагогические работники, учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал проходит повышение квалификации раз в три года, в соответствии с требованиями трудового законодательства.
30. Соблюдение требований охраны труда электротеплотехнического и электротехнологического персонала	Соблюдаются. 2 сотрудника по 0,5 ставки: квалификации «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» разряд 3 и 4, группа допуска 3 и 4.
31. Укомплектование рабочих мест обязательной документацией	Укомплектованы (паспорт кабинета, журналы инструктажа по технике безопасности для учащихся в кабинетах повышенной опасности (физика, химия, информатика, технология, физическая культура), инструкции по пожарной безопасности, по технике безопасности, по антитеррористической безопасности.

Замечания и предложения комиссии: Нарушение ТБ от 2019 года №1006: Пункта №20 подпункта "б" - отсутствует ограждение территории; пункта №25 подпункта "б" - (на 1-ом этаже здания не оборудовано тамбуры для охраны с установкой в нём систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделение ВКГ РФ; пункта №30 (необорудовано 6-ю камерами видеонаблюдения: 2-ю видеонаблюдения со стороны двора и 4-ю видеонаблюдения с тыльной стороны; пункта №31 отсутствует речевая система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте (территория) не обеспечивается своевременное информирование лиц, находящихся на объекте (территории).

Директор ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1»

М.В. Терникова

Подписи членов комиссии:

	Друшова Татьяна Александровна
	Аксютинa Элиза Исаевна
	Белых Вера Николаевна
	Большакова Надежда Васильевна
	Донченко Екатерина Николаевна
	Иванова Галина Анатольевна
	Жестянкин Станислав Владимирович
	Тюкпиеков Евгений Арсентьевич
	Трофимов Антон Николаевич
	Шопин Андрей Анатольевич

назн. на др. должность
отпуск